


04.05.2023, ПИМ 26230061000206018087

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10887658>

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

« 22 » мая 20 23 г. № 36/1

(первая цифра номер листа профилактической беседы, выданного по результатам профилактического мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 9 имени Н.К. Калашникова, ИНН: 2617008719, Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Высоцкое, ул. Советская, 39.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось профилактическое мероприятие)

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в период:

с: « 15 » мая 20 23 г. 11 час. 00 мин.

по: « 15 » мая 20 23 г. 12 час. 00 мин.

Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Солгаловым Дмитрием Вадимовичем, капитаном внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(профилактическое мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

1) Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 имени Николая Кузьмича Калашникова - Хищенко Ольга Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании школы, произвести замену средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет)	Статья 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	13.11.2023 г.	
2	Обеспечить проведение ежеквартальной проверки огнетушителей, установленных в здании школы.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 60 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.3.6 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 7.6 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	13.11.2023 г.	
3	Обеспечить проведение ежегодной проверки порошковых огнетушителей (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.), установленных в здании школы, с занесением отметки в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 60 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.3.14 приказа МЧС России от 25.03.2009 года № 179 «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 приказа ГУ ГПС МВД России от 31.12.1997 года № 84 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97»	13.11.2023 г.	
4	Обеспечить проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли, с	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	13.11.2023 г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	периодичностью не реже 1 раза в год.	безопасности»; пункт 13 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
5	С работниками учреждения провести внеплановый противопожарный инструктаж при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 17 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	13.11.2023 г	
6	Обеспечить проведение эксплуатационных испытаний ограждения кровли, установленного на здании школы, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 и НПБ 245-2001, а также с применением аттестованного испытательного оборудования и измерительных инструментов, не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.	Статья 5, часть 1 статьи 6, подпункт 2 части 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 6.1.4, раздел 6.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; разделы 4, 5 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»	13.11.2023 г	
7	В общих коридорах здания школы, являющихся путями эвакуации, не допускать применение напольного покрытия (линолеума) без технической документации (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности.	Статьи 5, 6 части 1, 2, 3 статьи 134, таблицы 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	13.11.2023 г	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
8	В общем коридоре здания школы, на 2-ом этаже, не допускать размещения мебели, а также игрового стола.	Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «б» пункта 27 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	13.11.2023 г	
9	Обеспечить проведение не реже одного раза в 5 лет перезарядка порошковых огнетушителей (Огнетушитель № 8 - год выпуска 2015 г.), установленных в здании школы на 2-ом этаже.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 60 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 7.11 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	13.11.2023 г	
10	В здании школы, не допускать оставление без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания. На момент проверки в кабинете № 13 «Математика и физика» к электрической розетки подключен персональный компьютер, не предусматривающий технической документацией изготовителя круглосуточный режим работы.	Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «и» пункта 35 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	13.11.2023 г	
11	Первичные средства пожаротушения – огнетушители № 4 и № 5, размещенные в коридоре на 2-ом этаже, разместить на высоте не более 1,5 метра до края верхнего корпуса огнетушителя.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 409 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	13.11.2023 г	
12	Обеспечить содержание наружной открытой лестницы предназначенной для эвакуации людей из здания школы при пожаре, в исправном состоянии. При проверке установлено, что лестница отсутствует, эвакуационный выход заложен кирпичом.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 17 «а» постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	13.11.2023 г	
13	Обеспечить наличие эвакуационного выхода со второго этажа здания начальной школы.	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008	13.11.2023 г	


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
		г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 27 «б» постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 имени Николая Кузьмича Калашникова
Хищенко Ольга Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица
(представителя))


(подпись)

Начальник ОНД и ПР по Петровскому городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю капитан внутренней службы Солгалов Дмитрий Вадимович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.